

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1
тел. (34346)3-19-21,

E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю
Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»
для экспертных
заключений



Н.В. Анкушина

2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 941 -2024

Заключение составлено 15-00 15.05.2024 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» - 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1

На основании заявки субъекта права № 66-20-002/2064-2024 от 13.05.2023 г.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)		
Анкушиной Надеждой Витальевной	Заместителем главного врача	Уникальный номер реестровой записи 2022.4120144 срок действия до 28.06.2027г
Мавриной Еленой Юрьевной	Помощником врача по гигиене детей и подростков	Сертификат 0166310511764 № 1459 от 18 мая 2020г. ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 13.05.2024 по 15.05.2024
Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 623780, Г.О. Артемовский, г. Артемовский, ул. Гагарина, стр. 9 А, которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Фаворит" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

вид экспертизы

в отношении:

Экспертное заключение
заявление 66-20-002/2064-2024 от 13.05.2024 г.

Стр. 1 из 9

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Фаворит" 623780, Г.О.Артемовский, г. Артемовский, ул.Гагарина, стр.9А
на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул	623780, Г.О.Артемовский, г. Артемовский, ул.Гагарина, стр.9А
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Кайгородова Валентина Георгиевна, и.о.директора Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Фаворит".

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «13 » мая 2024 г.

Рассмотрев материалы:

копия устава МАОУ ЦДО «Фаворит», утверждённая приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 194 от 07.09.2020 г.,

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ 9965-24-59519653 от 12.05.2024;

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 15.09.2020 г.

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на здание) от 03.08.2020 г.

копия технического паспорта на адрес г. Артёмовский, ул. Гагарина, 9а, выданного Государственным областным унитарным предприятием «Артемовское архитектурно-градостроительное бюро»;

список технологического холодильного оборудования столовой МАОУ ДО «ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г.;

акт готовности технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г.

копия акта обследования № 2 от 23.04.2024 г. о состоянии системы водоснабжения, составленный комиссией учреждения;

копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов от 08.05.2024 г., составленного Артёмовским городским отделением Общероссийской общественной организации ВДПО,

копия акта обследования № 4 от 23.04.2024 г. системы вентиляции, составленный комиссией учреждения;

акт обследования системы теплоснабжения № 3 от 23.04.2024г., составленный комиссией учреждения;

копия договора на организацию питания № 7 от 02.05.2024 г. с ООО «Общепит»

копия договора об организации мероприятий для охраны здоровья обучающихся от 08.05.2024г. с ГАУЗ « Артемовская ЦРБ».

акт обследования системы канализации № 1 от 23.04.2024 г., составленный комиссией учреждения;

копии: протокол испытаний воды питьевой из разводящей сети № 02/02880-24 от 03.05.2024 г.,

протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/01537-24 от 25.04.2024 г., протокол

испытаний параметров световой среды № П-02/01538-24 от 25.04.2024 г., протокол испытаний

МЭД гамма-излучения № П-02/01540-24 от 25.04.2024г., протокол лабораторных испытаний ЭРОА

изотопов радона в воздухе помещений № П-02/01542-24 от 25.04.2024 г., выполненные

Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской

области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

копии: сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AI16.B.00712 серия RU № 0210755, срок действия с 08.04.2016 по 07.04.2021 г. на набор школьной мебели, RU.AI16.H.13080 № 1474693 срок действия 10.06.2014 по 28.02.2016г выданные ООО» Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат», изготовитель ИП Терешкин В.Л.
копия свидетельства о гос. регистрации на водно-дисперсионные отделочные лакокрасочные материалы № RU.76.01.07.008.E.00078.03.12 от 15.03.2012,
копия публичного договора № 30359706 от 28.12.2023 г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ЕМУП «Спецавтобаза».

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1. наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ФАВОРИТ"
2. адрес	623780, Г.О.Артемовский, г. Артемовский, ул.Гагарина, стр.9А
3. дата регистрации	09.12.2002
4. ИНН	6602008223
5. ОКПО	57652998
6. ОГРН	1026600580368
7. организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8. вид собственности	Муниципальная собственность
9. наличие ППК	есть
10. ОКВЭД	85.41
11. группировка предпринимательства	бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность	Кайгородова Валентина Георгиевна, и.о.директора
13. телефон, факс, e-mail	34363 57266

2. Данные учета объектов

Данные по объекту									
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул							
2.	адрес	623780, Г.О.Артемовский, г. Артемовский, ул.Гагарина, стр.9А							
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления							
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)							
5.	классификация предприятия розничной торговли								
6.	наличие ППК	нет							
7.	наличие ИИИ	нет							
8.	руководитель: ФИО, должность	Багдасарян Арут Артурович, начальник ЛДП							
9.	телефон, факс, e-mail	57266							
10.	контактная информация								
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы		
		8	0	65	0	0	0		
		5							
		подростки 15-17 лет							
Предмет экспертизы (обследования, оценки)									
№ п/п	наименование НД	пункты НД							
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172							

2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2.
4.	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)	5.3.3

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействия на среду обитания или здоровье населения, урвней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

14 мая 2024 г. с 13.00 до 14-20 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/2064-2024 от 13.05.2024 г. специалистами Алапаевского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Фаворит" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 623780, Свердловская область, Г.О.Артемовский, г. Артемовский, ул. Гагарина, стр.9 А. Пребывание детей планируется в дневное время с 09.00 до 14.30 без организации сна с организацией 2-х разового питания.

Территория ограждена по периметру и озеленена. При озеленении территории не организована посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений. Территория имеет наружное искусственное освещение. Контейнерная площадка с мусоросборниками на территории учреждения отсутствует, используют контейнерную площадку на территории жилой застройки. Заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург № 30359706 от 28.12.2023 с ЕМУП «Спецавтобаза». Подходы и подъезды к зданию заасфальтированы. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Учреждение состоит из двух отдельно стоящих двухэтажных зданий (1972 года постройки), соединённых тёплым переходом. По проекту здания являются дошкольной образовательной организацией. С 2002 года до 2021 г. в здании располагалось общеобразовательное учреждение. Цокольный этаж не предусмотрен проектом, в подвальном помещении не допущено размещение помещений для детей и молодежи Вход в здание организации дополнительного образования оборудован тамбуром.

Помещения под оздоровительное учреждение с дневным пребыванием расположены на первом этаже здания. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов пищевых.

Гардеробная оборудована 14 настенными вешалками с крючками для верхней одежды детей, лавками.

В качестве игровых планируется использовать 3 учебных помещения: учебный кабинет № 102 (помещение № 7 согласно технического паспорта) площадь помещения 62,4 кв.м.- рассчитан на 24 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, учебный кабинет № 107 (№ 20 согласно технического плана здания) - площадь помещения 46,2 кв.м - рассчитан на 18 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, учебный кабинет № 108 (№ 22 согласно

технического плана здания) площадью помещения 48,5 кв.м, что одновременно позволяет разместить в данной игровой до 19 человек с учётом соблюдения нормы площади не менее 2,5 кв.м на одного ребёнка старше 7 лет и молодёжи.

Отделка стен и потолка учебных кабинетов и коридоров выполнена водоэмульсионной краской, полы в учебных кабинетах деревянные, покрашены масляной краской, в рекреации – выстланы керамической плиткой. Строительные и отделочные материалы безопасны для здоровья детей: предоставлена копия свидетельства о гос. регистрации на водно-дисперсионные отделочные лакокрасочные материалы № RU.76.01.07.008.E.00078.03.12 от 15.03.2012.

Отделка всех помещений позволяет проводить их уборку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Мебель, спортивное оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В каждой игровой предусмотрены двухместные ученические столы от 9-12 шт. Количество стульев соответствует количеству мест за ученическими столами. Столы и стулья промаркированы, одной группы мебели («3»): высота столов «3» - 58 см, высота стульев «3» - 34 см, высота столов «4» - 64 см, высота стульев «4» - 38 см, высота столов «5» - 70 см, высота стульев «5» - 42 см, что соответствует нанесенной маркировке. Цветовая маркировка нанесена на боковые наружные поверхности стола и стульев. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебелиной продукции". Мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Представлена копия сертификатов соответствия на набор школьной мебели № TC RU C-RU.AI16.B.00712 серия RU № 0210755, срок действия с 08.04.2016 по 07.04.2021 г.; сертификат соответствия RU.AI16.H.13080 № 1474693 срок действия с 10.06.2014 по 28.02.2016г выданные ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат», изготовитель ИП Терешкин В.Л.

Туалеты, разделенные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалете для девочек оборудовано 2 унитаза в кабинках, 1 унитаз без кабины, 1 умывальная раковина, в туалете для мальчиков - 2 унитаза в кабинках, 1 умывальная раковина. Всё санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов, затрудняющих проведение уборки влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами. В туалетах установлены педальные ведра. Мыло, туалетная бумага в наличии, для сушки рук при умывальных раковинах оборудованы электрополотенца, локтевые дозаторы с антисептическим средством для рук. К раковинам обеспечена подводка холодной воды, горячая вода за счёт электроводонагревателей накопительного типа. Указанные туалеты расположены на 2 этаже 1го здания. Закрывающийся туалет для детей предусмотрен на 1 этаже 2го здания, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной. Для персонала предусмотрен отдельный закрывающийся туалет на 1 этаже 2го здания с одним унитазом и умывальной раковиной. Унитазы оборудованы пластиковыми сидениями. Количество туалетов и санитарно-технических приборов определено в соответствии с проектом перепланировки детского сада под общеобразовательное учреждение в 2002 г.

Отделка стен в туалетных: водоэмульсионная краска в туалетах для мальчиков и девочек 1 здания; кафельная плитка в туалете 2 здания на 1,8 м, кафельная плитка в служебном туалете на 2,1 м, выше – водоэмульсионная краска. Потолок во всех туалетных окрашен водоэмульсионной краской. Отделка полов-керамическая плитка.

На 1 этаже 2го здания предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря с умывальной раковиной с подводкой холодной воды и установленным электроводонагревателем накопительного типа на 80 л, шкафом и стеллажом для уборочного инвентаря.

Здание оборудовано системами холодного, горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. В учреждении организован питьевой режим с использованием питьевого фонтанчика, расположенного на 1 этаже.

Вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается копией протокола испытаний воды питьевой из системы централизованного водоснабжения № 02/02880-24 от 03.05.2024 г., выполненным Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Горячее водоснабжение за счет водонагревателей накопительного типа предусмотрено в умывальных раковинах в туалетных, в раковинах для мытья рук в столовой. Системы холодного водоснабжения, водоотведения, находятся в рабочем состоянии, что подтверждается соответствующими актами: копии актов обследования системы канализации № 1 от 23.04.2024 г., № 2 от 23.04.2024 г. о состоянии системы водоснабжения, составленные комиссией учреждения.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, левостороннее. Светопроемы помещений для занятий оборудованы шторами светлых тонов, либо жалюзи, материал которых устойчив к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам. Искусственное освещение кабинетов выполнено светодиодными лампами в туалетных-накаливания. Светильники расположены в 2 либо в 3 ряда параллельно светонесущей стене. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусмотрена левосторонней. Уровни искусственного освещения в игровых от 333 ± 76 до 554 ± 89 ЛК, при нормативном уровне не менее 300 ЛК, что соответствуют требованиям и подтверждается копией протокола испытаний, измерений световой среды № П-02/01538-24 от 25.04.2024г., выполненным Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. Для искусственного освещения предусмотрено использование ламп по спектру цветоизлучения: белый. Источники искусственного освещения помещения учебных помещений (игровых) расположены в 2-3 ряда параллельно светонесущей стене. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в помещении с ограниченным доступом.

Здание организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Предоставлена копия акта проверки эффективности работы вентиляции от 08.05.2024 г., составленного Артёмовским городским отделением Общероссийской общественной организации ВДПО. В помещениях игровых температура воздуха составляет $+22,8 \pm 0,20$ - $24 \pm 0,20^\circ\text{C}$ при нормативе $20-24^\circ\text{C}$, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/001537-24 от 25.04.2024 г., выполненным Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами.

Отопительные приборы – радиаторы. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены. Оконные рамы – деревянные. Плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна. Игровые помещения, рекреации оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа.

Медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен проектом перепланировки. Медицинское обслуживание планируется на базе МАОУ «СОШ № 12» (62780 Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15), расположенной в непосредственной близости от

учреждения по договору об организации мероприятий для охраны здоровья обучающихся от 08.05.2024г. с ГАУЗ «Артемовская ЦРБ».

Организация питания планируется по договору № 7 от 02.05.2024 г. с ООО «Общепит» на базе столовой, расположенной в МАОУ ЦДО «Фаворит». Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест с учётом соблюдения норматива площади не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. Для мытья рук в обеденном зале оборудованы 3 умывальные раковины с подводкой холодной воды, рядом с которыми расположено 1 электрополотенце, локтевой дозатор с антисептическим средством для рук. Горячая вода – за счет электроводонагревателя накопительного типа. При умывальных раковинах обеденного зала (3 раковины) предусмотрено электрополотенце и бумажные полотенца. Умывальных раковин достаточно из расчёта 1 раковина на 20 посадочных мест.

Набор помещений пищеблока: моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, горячий цех, цех сырой продукции, цех холодных закусок, складское помещение с холодильным оборудованием.

Оборудование цеха сырой продукции: пять ванн для обработки продукции, раковина для мытья рук, два производственных стола, электроводонагреватель.

Оборудование горячего цеха пароконвектомат, жарочный шкаф, плита электрическая-4, овощерезочно – протирочная машина, холодильник бытовой, мармит. В цехе холодных закусок установлено два производственных стола, три раковины, холодильный шкаф, электроводонагреватель.

Отделка помещений пищеблока: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, выше – окрашены водоземельсионной краской, потолок – окрашен водоземельсионной краской. Отделка всех помещений пищеблока позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Ко всем производственным и моечным ваннам пищеблока обеспечена подводка холодной и горячей воды. Горячая вода подается от электроводонагревателей накопительного типа. Моечная столовой посуды оборудована двух- и трехсекционной производственной ванной, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками; решетчатыми стеллажами для сушки посуды. Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционной ванне. Во всех помещениях пищеблока оборудованы умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды. Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, предоставлен список технологического холодильного оборудования столовой МАОУ ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г. и акт готовности технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г., составленный ИП Изычевым С.В. Свердловская область, г. Артемовский, ул. Добролюбова, 4.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализация централизованные.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Складское помещение для хранения продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории и в помещениях учреждения соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается копией протокола № П-02/01540-24 от 25.04.2024г., выполненного Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595г.

ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается копией протокола лабораторных испытаний № П-02/01542-24 от 25.04.2024 г.,

выполненного Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595г.

Все замеры высот, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулеткой измерительной металлической Fisco, мод. UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация -02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384 , Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) –±1мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/06-12-2023/299872591 от 06.12.2023 до 05.12.2024.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования " Центр дополнительного образования детей "Фаворит" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

В объеме проведенной экспертизы
перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (юг) / не соответствует (от) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заместителем главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,

Артемовском и Режевском районах»

Помощником врача по гигиене детей и

подростков филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области в городе

Алапаевск, Алапаевском, Артемовском

и Режевском районах»

должность

подпись

Мавриной Еленой Юрьевной

ФИО

К заключению прилагаются:

Копия устава МАOU ЦДО «Фаворит», утвержденная приказом Управления образования Артемовского городского округа № 194 от 07.09.2020 г.,

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ 9965-24-59519653 от 12.05.2024;

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 15.09.2020 г.

копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на здание) от 03.08.2020 г.
копия технического паспорта на адрес г. Артёмовский, ул. Гагарина, 9а, выданного Государственным областным унитарным предприятием «Артёмовское архитектурно-градостроительное бюро»;
список технологического холодильного оборудования столовой МАОУ ДО «ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г.;
акт готовности технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г.
копия акта обследования № 2 от 23.04.2024 г. о состоянии системы водоснабжения, составленный комиссией учреждения;
копия акта обследования технического состояния состояния вентиляционных каналов от 08.05.2024 г., составленного Артёмовским городским отделением Общероссийской общественной организации ВДПО,
копия акта обследования № 4 от 23.04.2024 г. системы вентиляции, составленный комиссией учреждения;
акт обследования системы теплоснабжения № 3 от 23.04.2024 г., составленный комиссией учреждения;
копия договора на организацию питания № 7 от 02.05.2024 г. с ООО «Общепит»
копия договора об организации мероприятий для охраны здоровья обучающихся от 08.05.2024 г. с ГАУЗ «Артёмовская ЦРБ».
акт обследования системы канализации № 1 от 23.04.2024 г., составленный комиссией учреждения;
копии: протокол испытаний воды питьевой из разводящей сети № 02/02880-24 от 03.05.2024 г., протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/01537-24 от 25.04.2024 г., протокол испытаний параметров световой среды № П-02/01538-24 от 25.04.2024 г., протокол испытаний ЭРОА гамма-излучения № П-02/01540-24 от 25.04.2024 г., протокол лабораторных испытаний ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № П-02/01542-24 от 25.04.2024 г., выполненные Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.
копии: сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AI16.B.00712 серия RU № 0210755, срок действия с 08.04.2016 по 07.04.2021 г. на набор школьной мебели, RU.AI16.H.13080 № 1474693 срок действия с 10.06.2014 по 28.02.2016г выданные ООО» Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат», изготовитель ИП Терешкин В.Л.
копия свидетельства о гос. регистрации на водно-дисперсионные отделочные лакокрасочные материалы № RU.76.01.07.008.E.00078.03.12 от 15.03.2012,
копия публичного договора № 30359706 от 28.12.2023 г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ЕМУП «Спецавтобаза».

Экспертное заключение получил

Зам. директора по учебной работе

должность

16 мая 2024 г.

[Подпись]

подпись

Богдановская Анастасия

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя